PICTOGRAMMES ISO 7010

Les 27 pictogrammes de sécurité les plus utilisés sur un plan d'évacuation : code officiel, signification et emplacement habituel. Sur le plan, chaque pictogramme est placé à l'endroit réel de l'équipement ou de l'issue qu'il signale.

ÉVACUATION ET PREMIERS SECOURS (E)



E001
Sortie de secours (vers la gauche)
Au-dessus des issues de secours et le long des cheminements, flèche vers la sortie



E002
Sortie de secours (vers la droite)
Au-dessus des issues de secours et le long des cheminements, flèche vers la sortie



E003
Premiers secours
Sur la porte du local ou au-dessus de la trousse de secours



E004
Téléphone d'urgence
Au-dessus du téléphone d'urgence



E007
Point de rassemblement
À l'emplacement extérieur du point de rassemblement



E008
Briser pour accéder
Sur le boîtier à briser (clé, commande de secours)



E009
Médecin
Sur la porte de l'infirmerie ou du local médical



E010
Défibrillateur automatisé externe
Au-dessus du défibrillateur et sur le chemin d'accès



E011
Douche oculaire (lave-œil)
Au-dessus du lave-œil



E012
Douche de sécurité
Au-dessus de la douche de sécurité



E013
Civière
Au-dessus de la civière ou de son rangement

MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (F)



F001
Extincteur
Au-dessus de chaque extincteur, visible de loin



F002
Robinet d'incendie armé (RIA)
Au-dessus de chaque RIA



F003
Échelle d'incendie
Au pied de l'échelle



F004
Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
Au poste qui regroupe plusieurs équipements



F005
Déclencheur manuel d'alarme incendie
Au-dessus de chaque déclencheur manuel



F006
Téléphone d'urgence incendie
Au-dessus du téléphone réservé à l'alerte incendie

AVERTISSEMENT (W)



W001
Danger général
À l'entrée de la zone dangereuse, avec un panneau qui précise le danger



W009
Risque biologique
À l'entrée des locaux à risque biologique



W012
Danger électrique
Sur les armoires et les portes des locaux électriques



W021
Matières inflammables
Sur les stockages et les locaux de produits inflammables

INTERDICTION (P)



P002
Interdiction de fumer
Aux entrées des locaux et des zones où fumer est interdit



P003
Flammes nues interdites
Aux entrées des zones à risque d'incendie ou d'explosion



P011
Ne pas éteindre avec de l'eau
Près des installations ou des produits qu'on ne doit pas arroser



P020
Ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie
À chaque palier, à côté des portes de l'ascenseur

OBLIGATION (M)



M003
Protection auditive obligatoire
À l'entrée des zones bruyantes



M015
Vêtement haute visibilité obligatoire
À l'entrée des zones de circulation d'engins